

Retningslinjer for installasjon av varmepumpe

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 28.11 2022 i Sameiet Cicignongt. 27

Styret vil foreta en individuell vurdering av hver enkelt søknad basert på følgende kriterier:

1. Montering skal i sin helhet utføres av personell fra autorisert firma innen installasjon, service og vedlikehold av varmepumper. Det elektriske opplegget som følge av monteringen skal utføres av autorisert firma.
2. Utedelen av varmepumpen skal monteres på leilighetens veranda og slik at den ikke synes over verandaens rekkverk. Leiligheter uten veranda avtaler plassering direkte med styret.
3. Utedelen må plasseres slik at naboer ikke blir forstyrret av støy eller vibrasjoner. Utvendig lydnivå skal maks være 50 db.
4. Utedelen må plasseres slik at det ikke oppstår problemer i forbindelse med avrenning av kondensvann – slik at man unngår problemer med fukt, vannsøl, issvuller, frostsprengning og lignende.
5. Avløpsrør må frostsikres med selvregulerende varmekabel hvis det er fare for at de tettes ved ising.
6. Alle kostnader vedrørende service og vedlikehold bæres av eier.
7. Ved fjerning av varmepumpen skal eventuelle skader på bygning utbedres av eier.
8. Søknad om styrets godkjenning sendes på eget skjema på sameiets hjemmeside sc27.no